



No : 202421000396



231520112282



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1184

检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 Product Description	双绞电线
规 格 型 号 Model/Specification	WDZN-RYJS 450/750V 2×2.5
委 托 单 位 Client	青岛中凯联合电缆有限公司
检 验 类 别 Test Type	委托检验



青 岛 市 产 品 质 量 检 验 研 究 院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute

青岛市产品质量检验研究院

Qingdao Product Quality Testing Research Institute

检 验 报 告

Test Report

No. 202421000396

共 2 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	双绞电线	商 标 * Trade Mark	/
规格型号 * Model/Specification	WDZN-RYJS 450/750V 2×2.5	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛中凯联合电缆有限公司/青岛市胶州市胶西镇杜村工业园（宝塔路与英杰路交叉口）	联系电话 * Telephone	15865583360
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛中凯联合电缆有限公司/青岛市胶州市胶西镇杜村工业园（宝塔路与英杰路交叉口）	联系电话 * Telephone	15865583360
检验类别 Test Type	委托检验	送样日期 Sample Delivered Date	2024-03-13
样品数量 Sample Quantity	5米	生产日期/批号 * Production Date	2024. 3. 10/—
样品状态 Sample Condition	完好无损，导体材料为铜导体，绝缘材料颜色分别为红色、蓝色。	送 样 者 * Sample Delivered by	李井胜
检验日期 Test Date	2024-04-02~2024-04-08	样品编号 Sample No.	20242100396
检验项目 Test Items	绝缘厚度，导体电阻，不延燃试验		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 5023.2—2008、 GB/T 18380.12—2022		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验, 所检项目符合JB/T 8734.3—2016标准。 (检验检测专用章) (Special Stamp of Test Report) 签发日期: 2024-04-09 Issue Date		
备注 Notes	JB/T 8734.3—2016标准仅作参考。 带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		

批准:
Approved By

张英男

审核:
Verified By

李校伟

主检:
Tested By

郭连志

青 岛 市 产 品 质 量 检 验 研 究 院 检 验 报 告 附 页

No. 202421000396

共 2 页 第 2 页

样品型号和规格		WDZN-RYJS 450/750V 2×2.5			样品编号	20242100396
序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	受检绝缘线芯		/	/	红 蓝	/
2	绝缘厚度	绝缘厚度平均值	mm	≥0.8	1.0 1.0	符合
		绝缘最薄点厚度	mm	≥0.62	0.66 0.64	符合
3	导体电阻（20℃）		Ω /km	≤7.98	7.20 7.17	符合
4	不延燃试验		mm	上夹具下缘与上炭化起始点之间 距离>50 上夹具下缘至与下炭化起始点之 间距离≤540	350 490	符合

试验说明：

- 绝缘厚度：按 GB/T 5023.2—2008 检验；
- 导体电阻：按 GB/T 5023.2—2008 检验；
- 不延燃试验：按 GB/T 18380.12—2022 检验。

以 下 空 白

声明

- 1、检验报告无检验单位公章或“检验检测专用章”无效。
- 2、检验报告未经本院/中心书面批准不得复制（全文复制除外），经特许复制的报告需重新加盖检验单位公章或“检验检测专用章”，否则无效。
- 3、检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、检验报告涂改无效。
- 5、对检验报告结果若有异议，食品检验应于收到报告之日起七个工作日内、其它产品检验应在收到报告之日起十五日内向本院/中心书面提出（监督抽查报告向任务安排单位提出），逾期不予受理。
- 6、送样检验，检验结果仅对来样负责，送样检验样品及相关信息均由委托方提供，本院/中心不对其真实性及完整性负责。未经本院/中心同意，委托方不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

- 1、The report is invalid without Special stamp for inspection report.
- 2、Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with Special stamp for inspection report ,otherwise it would be invalid.
- 3、The report would be invalid if there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
- 4、The report would be invalid if altered.
- 5、Any question with the report should be submitted to the inspection organization within 15 days (7days for food inspection) from receiving the report .Otherwise it is not accepted.
- 6、The results shown in this report refer is responsibility for the received sample(s) only. It acquaint the client with sample quality only. The report could not be used for any advertisement and testimony.

地址： 青岛市崂山区科苑纬四路77号

邮编： 266101

电话： 0532-6806-9100

传真： 0532-6806-9111

网址： www.qtc.org.cn

E-mail: qdzjs@qtc.org.cn

Add: No.77 Keyuanwei Four Road Qingdao China

P. C. : 266101

Tel: 0532-6806-9100

Fax: 0532-6806-9111

Website: www.qtc.org.cn

E-mail: qdzjs@qtc.org.cn



微信公众号二维码