



No : 202521002077



231520112282



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1184

检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 Product Description	控制屏蔽电线
规 格 型 号 Model/Specification	ZA-KVVRP 450/750V 2×1.5
委 托 单 位 Client	青岛中凯联合电缆有限公司
检 验 类 别 Test Type	委托检验



青 岛 市 产 品 质 量 检 验 研 究 院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute

青岛市产品质量检验研究院

Qingdao Product Quality Testing Research Institute

检 验 报 告

Test Report

No. 202521002077

共 2 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	控制屏蔽电线	商 标 * Trade Mark	/
规格型号 * Model/Specification	ZA-KVVRP 450/750V 2×1.5	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛中凯联合电缆有限公司/青岛市胶州市胶西镇杜村工业园（宝塔路与英杰路交叉口）	联系电话 * Telephone	15865583360
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛中凯联合电缆有限公司/青岛市胶州市胶西镇杜村工业园（宝塔路与英杰路交叉口）	联系电话 * Telephone	15865583360
检验类别 Test Type	委托检验	送样日期 Sample Delivered Date	2025-09-28
样品数量 Sample Quantity	12米	生产日期/批号 * Production Date	2025. 9. 25/—
样品状态 Sample Condition	完好无损	送 样 者 * Sample Delivered by	李井胜
检验日期 Test Date	2025-09-29~2025-09-30	样品编号 Sample No.	20252102077
检验项目 Test Items	绝缘厚度，护套最薄点厚度，导体直流电阻测量，成品电缆电压试验，成品电缆单根燃烧试验		
检验依据 Reference Documents for the Test	见试验说明		
判定依据 Judgment Criteria	GB/T 9330—2020		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验, 所检项目符合GB/T 9330—2020标准。 (检验检测专用章) (Special Stamp of Test Report) 签发日期: 2025-09-30 Issue Date		
备注 Notes	带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		

批准:
Approved By

万同利

审核:
Verified By

李校伟

主检:
Tested By

李延秋

青 岛 市 产 品 质 量 检 验 研 究 院 检 验 报 告 附 页

No. 202521002077

共 2 页 第 2 页

样品型号和规格		ZA-KVVRP 450/750V 2×1.5			样品编号	20252102077
序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	受检绝缘线芯		/	/	棕 蓝	/
2	绝缘厚度	绝缘厚度平均值	mm	≥0.7	0.7 0.7	符合
		绝缘最薄点厚度	mm	≥0.53	0.56 0.55	符合
3	护套最薄点厚度		mm	≥0.92	1.04	符合
4	导体直流电阻测量(20℃)		Ω /km	≤13.3	13.2 13.2	符合
5	成品电缆电压试验(3000V, 5min)		/	应不击穿	均未击穿	符合
6	成品电缆单根燃烧试验		mm	上夹具下缘与上炭化起始点之间的距离大于50； 上夹具下缘与下炭化起始点之间的距离不大于540； 试验过程中燃烧滴落物未引燃试样下方的滤纸	358	符合
			mm		487	
			/		未引燃	

试验说明:

- 绝缘厚度: 按 GB/T 2951.11—2008 检验;
- 护套最薄点厚度: 按 GB/T 2951.11—2008 检验;
- 导体直流电阻测量: 按 GB/T 3048.4—2007 检验;
- 成品电缆电压试验: 按 GB/T 3048.8—2007 检验;
- 成品电缆单根燃烧试验: 按 GB/T 19666—2019 检验。

以 下 空 白

声明

- 1、检验报告无检验单位公章或“检验检测专用章”无效。
- 2、检验报告未经本院/中心书面批准不得复制（全文复制除外），经特许复制的报告需重新加盖检验单位公章或“检验检测专用章”，否则无效。
- 3、检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、检验报告涂改无效。
- 5、对检验报告结果若有异议，食品检验应于收到报告之日起七个工作日内、其它产品检验应在收到报告之日起十五日内向本院/中心书面提出（监督抽查报告向任务安排单位提出），逾期不予受理。
- 6、送样检验，检验结果仅对来样负责，送样检验样品及相关信息均由委托方提供，本院/中心不对其真实性及完整性负责。未经本院/中心同意，委托方不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

- 1、The report is invalid without Special stamp for inspection report.
- 2、Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with Special stamp for inspection report ,otherwise it would be invalid.
- 3、The report would be invalid if there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
- 4、The report would be invalid if altered.
- 5、Any question with the report should be submitted to the inspection organization within 15 days (7days for food inspection) from receiving the report .Otherwise it is not accepted.
- 6、The results shown in this report refer is responsibility for the received sample(s) only. It acquaint the client with sample quality only. The report could not be used for any advertisement and testimony.

地址： 青岛市崂山区科苑纬四路77号

邮编： 266101

电话： 0532-6806-9100

传真： 0532-6806-9111

网址： www.qtc.org.cn

E-mail: qdzjs@qtc.org.cn

Add: No.77 Keyuanwei Four Road Qingdao China

P. C. : 266101

Tel: 0532-6806-9100

Fax: 0532-6806-9111

Website: www.qtc.org.cn

E-mail: qdzjs@qtc.org.cn



微信公众号二维码